



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	25-07-158369/E25-07-164992/NB0002	رقم الشهادة:
Registration Date:	23/07/2025	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	22/07/2026	صالحة لغاية:
Issued To:	Kleev Middle East FZE P.O. Box 17259 ,, Plot No.: MO0767 Jebel Ali Free Zone (North) Dubai ,United Arab Emirates	أصدرت إلى :
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	ECAS-Ex	التصنيف الفرعي للمنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) بناء على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

600565554

www.moiat.gov.ae

@MoIAT



تم اصدار هذا المستند الكترونيا ولا يحتاج إلى ختم أو توقيع.
This document has been issued electronically and doesn't require a stamp and signature.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: Kleev Middle East FZE اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام
في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 25-07-158369/E25-07-164992/NB0002 رقم التسجيل:
Registration Date: 23/07/2025 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 22/07/2026 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/ Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	KLEEV	KPEXXENTB...Series	Enclosure with Terminal blocks: For Group II • When Ex eb terminal blocks are used (refer table 2 Sr/No 1 to 18). o Ex eb IIC T6...T3 Gb (-35 °C	N/A	N/A	IECEX KLCS 23.0021X	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Arab Emirates



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

$\leq T_a \leq +^{**}$
 $^{\circ}C$) o Ex ia
IIC T6...T3
Ga (-35 $^{\circ}C$
 $\leq T_a \leq$
 $+^{**}^{\circ}C$) •
When
enclosure
contain
both non-
intrinsically
safe, Ex eb
terminal
blocks and
intrinsically
safe
terminal
blocks are
used (refer
table 2
Sr/No 1 to
18). o Ex eb
ia IIC T6...
T3 Gb (-35
 $^{\circ}C \leq T_a \leq$
 $+^{**}^{\circ}C$) •
When Ex ec
Fuse
terminal
blocks are
used (refer
table 2



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Sr/No 19,
20 and 21).
o Ex ec IIC
T6...T3 Gc
(-35 °C ≤ Ta
≤ +** °C) •
When
enclosure
contain
both non-
intrinsically
safe, Ex eb
terminal
blocks and
intrinsically
safe
terminal
blocks are
used (refer
table 2
Sr/No 1 to
18). o Ex ec
ia IIC T6...
T3 Gc (-35
°C ≤ Ta ≤
+**°C) For
Group III Ex
tb IIC
T85°C...
T200°C Db
IP66 (-35
°C ≤ Ta ≤



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology





بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

			Upper Ambient temperature and temperature class are depending upon the application.					
Nothing Follows								

SGS
جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

